

Postup při zřizování kanalizační přípojky

1. Zpracování projektové dokumentace
2. Podání přihlášky na odběrné místo
3. Podepsání Čestného prohlášení
4. Podpis Smlouvy na odvádění odpadních vod

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže. Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil.

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje pracovník provozovatele (obce). Napojení na řad provádí výhradně provozovatel. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod. Domovní odpady z drtičů odpadů nelze vypouštět do kanalizace!!!

Projektová dokumentace na kanalizační přípojku

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo větší měřítko, podélný profil, kladečský plán. **Na obec se do 30.6.2015 dodá ve 3 vyhotoveních + čestné prohlášení (1x stavební úřad, 1x obec, 1x se po stavebním řízení vrátí vlastníkově přípojky).**

Napojení kanalizační přípojky lze provést do příslušné kanalizační přípojkové odbočky, není-li tato vysazena při stavbě kanalizačního řadu, lze provést přípojku pomocí jádrového vrtání s použitím mechanické nebo nalepovací přípojkové odbočky. Napojení kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty lze provést pouze do šachty, která je k tomu uzpůsobena.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna **(vsazení přípojky do vyříznutého otvoru a následné zapěnění nebo obetonování je zakázáno!)**; zaústění přípojky proti toku vody v uliční stoce je nepřipustné.

Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní. Projektovou dokumentaci si na vlastní náklady zajišťuje stavebník u autorizovaného projektanta dle vlastního výběru. Projektant provede vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky v souladu s platnou legislativou (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI BUDE MOŽNÉ OD 1.7.2015, KDY BUDE ZAHÁJEN ZKUŠEBNÍ PROVOZ NA ČOV. PROSÍME O CO NEJVÍCE PŘIPOJENÝCH OBJEKTŮ.

Schváleno na jednání zastupitelstva obce Pustá Kamenice dne 4.6.2015.